



FM 133

Abnahmeprotokoll für Güllebehälter

einschliesslich Dichtheitsprüfung

1. Allgemeine Angaben

Gemeinde		Bauherrschaft	
Baugesuchsnr.		Grundeigentümer	
Objekt		Grundstücknummer	
Flurname		Bauleitung	
Nutzzinhalt	m ³	Bauunternehmen	
Grösse (LxBxH)	m	Werkvertrag vom	

2. Prüfung

Protokoll der Abnahme vom (gemäss Art. 157 ff. SIA-Norm 118, 2013) _____

Anwesend für

Bauherrschaft		Gemeinde	
Bauleitung		AFU	
Bauunternehmen			

Prüfprotokoll Dichtheitsprüfung vom (Datum) _____

- Bei voller Füllung und offener Baugrube über 24 Stunden (Bereich A_u / A_o).
- Bei Teilfüllung von mindestens 1.50 m Höhe und offener Baugrube über 24 Stunden (im übrigen Bereich üB).
- Kein sichtbarer Verlust.
- Das Werk gilt als abgenommen.
- Die Abnahme wird zurückgestellt.

Mängel, Sanierungsvorschlag _____

Frist für Mängelbehebung _____

Garantieablauf am _____

Bemerkungen _____

3. Bestätigung der Richtigkeit obiger Angaben

	Bauunternehmen	Bauleitung
Ort, Datum	_____	_____
Unterschrift	_____	_____
	Bauherrschaft	Gemeinde
Ort, Datum	_____	_____
Unterschrift	_____	_____
	AFU	
Ort, Datum	_____	
Unterschrift	_____	

Eine Kopie dieses Protokolls ist dem AFU zuzustellen.