



**Amt für Wasser und Energie**

FM 159

# Untersuchungsrapport für Kleinkläranlagen

## 1. Adressangaben

	Anlageeigentümer	Anlagebetreuer
Name, Vorname:		
Strasse, Nr.:		
PLZ, Ort:		
Telefon:		

## 2. Anlage

KLARA-Nr.		<b>Anzahl angeschlossene Einwohner</b>
Standortgemeinde:		ständig: EW
Marke, Typ:		periodisch (z.B. Ferienhaus): EW

## 3. Untersuchungsergebnisse

**Geruch Ablauf:**  kein  leicht  stark  faulig  erdig  nach: \_\_\_\_\_

**Schaum Ablauf:**  kein  wenig  viel

**Farbe Ablauf:**  klar  gelblich  bräunlich  andere: \_\_\_\_\_

**Betriebsstunden:** heutiger Besuch: \_\_\_\_\_ letzter Besuch: \_\_\_\_\_ Differenz: \_\_\_\_\_

Stunden: \_\_\_\_\_ Datum: \_\_\_\_\_

**Temperatur:** \_\_\_\_\_ °C

**pH-Wert:** \_\_\_\_\_

**Durchsichtigkeit Ablauf (Snellen):** \_\_\_\_\_ cm

**CSB Ablauf:** \_\_\_\_\_ mg O<sub>2</sub>/l

**Ammonium-Stickstoff Ablauf:** \_\_\_\_\_ mg NH<sub>4</sub>-N/l

## 4. Beurteilung und Abflussqualität

	gut 3 Punkte	befriedigend 2 Punkte	unbefriedigend 0 Punkte	Punkte	<b>Gesamtbeurteilung</b>
Durchsichtigkeit (cm)	> 35	25...35	< 25		
CSB (mg O <sub>2</sub> /l)	< 70	70...100	> 100		7 oder 6 Punkte: <input type="checkbox"/> befriedigend
Ammonium-Stickstoff (mg/l)	< 2	2...10	> 10		weniger als 6 Punkte: <input type="checkbox"/> unbefriedigend
	Total Punkte *				

\* Bei weniger als 6 Punkten ist eine weitere Untersuchung unaufgefordert durchzuführen.

## 5. Bemerkungen / Anweisungen

## 6. Unterschriften, Verteiler

Ort, Datum:		Untersuchung durch Firma:	
Unterschrift des Anlagebesitzers (freiwillig):		Unterschrift des Untersuchenden:	

**Verteiler**  Anlageeigentümer  Gemeinde  AWE, Abteilung Abwasser